

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Zertifikatsinhaber:
Licensee:

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28-32
22949 Ammersbek
Germany

Produkt:

Zahnstangenantrieb zum elektromotorischen Öffnen und Schließen von Fenstern und Klappen im Fassaden- und Dachbereich

Product:

Rack and pinion drive for electric opening and closing of windows and flaps in the facade and roof area

Handelsname(n):

D+H

Trade name(s):

Typ(en)/Modell(e):

DXD 150/yyyy-K-BSY + [Option], DXD 300/yyyy-K-BSY + [Option]

Type(s)/model(s):

"/yyyy-K-BSY + [Option]" (Model/type reference) stands for different options, electronics and length of rack.

Produktkenndaten:

230 V 50 Hz Schutzklasse/class I IP64 (W-Option: IP54)

Product specifications:

Temp -5...+75°C

DXD150: 800 – 1500 N; 35 W (70 W for option HS)

DXD300: 800 – 3000N; 70 W (140 W for option HS)

DEKRA Testing and Certification GmbH erklärt hiermit, dass das oben genannte Produkt den unten genannten Anforderungen entspricht. Das Produkt kann mit dem abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht zulässig. Die Verwendung des Prüfzeichens ist ausschließlich für das genannte Produkt bis zum angegebenen Zeitpunkt erlaubt.

DEKRA Testing and Certification GmbH hereby declares that the above-mentioned product is in conformity with the below mentioned requirements. The Product may be labelled with the shown certification mark. Any modification of the layout of the certification mark is prohibited. The Use of the certification mark is only allowed for the mentioned product until the stated date of expiry.

Prüfgrundlage:

EN 60335-1:2012 + A11:2014

Test requirements:

EN 60335-2-103:2015 ohne/without cl.20.104 - 20.109 i.V.m. 19.11.2 and 25

EN 62233:2008

Fertigungsstätte(n):

D+H Mechatronic AG, Georg-Sasse-Straße 28-32, 22949 Ammersbek, Germany

Factory location(s):

Einzelheiten, wie Prüfergebnisse und Komponenten, sind in folgenden Dokumenten niedergelegt:

Details like test results or components are laid down in following documents:

- **Zertifizierungsakten-Nr(n):** **5014068.16002**

Certification file no(s):

- **Prüfbericht(e):** **3405773.51 (A, B, C)**

Test report(s):

Das Prüfzeichen darf nur auf den in diesen Dokumenten beschriebenen Produkten angebracht werden. Nur die der Zertifizierungsstelle gemeldeten Bauteile sind zugelassen. Die Verwendung von Alternativen bedarf der vorherigen Zustimmung der Zertifizierungsstelle.

The certification mark may be applied only to products as described in these documents. Only those components are allowed that have been accepted by the certification body. The use of alternatives requires the prior approval of the certification body.

Das Zertifikat wurde ausgegeben am: 8. Februar 2016

This certificate was issued on:

February 8, 2016

Es wird spätestens ungültig am: 8. Februar 2021

It expires at the latest on:

February 8, 2021

Zertifikats-Nr.:

5014068.16002

Certificate no.:

DEKRA Testing and Certification GmbH

Nitschke
Zertifizierungsstelle
Certification Office

Prüfzeichen:
Certification mark:



oder/or

© Integral publication of this certificate is allowed.

Seite 1 von 1
page 1 of 1